



Tłumaczenie poświadczane z języka angielskiego

na lewym marginesie: j. „ŚWIADECTWO”



Product Service

CERTYFIKAT

nr B 105515 0110 Rev. 00

Posiadacz certyfikatu:

Suzhou Hypontech Co., Ltd.

No.1508 Xiangjiang Road,
SND,
215010 Suzhou
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji:



Wyrób:

**Akumulatory
(System akumulatorów litowo-jonowych)**

Model(e):

HBP-H3, HBP-H6, HBP-H9, HBP-H12, HBP-H15

Parametry:

Napięcie znamionowe: HBP-H3: 102,4 V pr. st.
HBP-H6: 204,8 V pr. st.
HBP-H9: 307,2 V pr. st.
HBP-H12: 409,6 V pr. st.
HBP-H15: 512 V pr. st.

Pojemność znamionowa: 30 Ah

Badania przeprowadzone zgodnie z: IEC 63056:2020

Wyrób zbadano na zasadzie dobrowolności i spełnia on zasadnicze wymagania. Wyżej wskazany znak certyfikacji może być przytwierdzany do wyrobu. Wszelkie modyfikacje znaku certyfikacji są niedozwolone. Ponadto, posiadacz certyfikacji nie może przenosić certyfikatu na osoby trzecie. Niniejszy certyfikat jest ważny do wskazanej daty, chyba że zostanie wcześniej unieważniony. Należy zachować zgodność ze wszystkimi właściwymi wymaganiami przepisów Grupy TÜV SÜD dotyczących badań i certyfikacji. Szczegóły, zob.: www.tuvsud.com/ps-cert

Sprawozdanie z badań 5061923010582-00

nr:

Termin ważności: 2028-10-15

Data: 2023-11-09

[podpis maszynowy]
(Buxiang Jiang)

Strona 1 z 1

TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy



Ja, niżej podpisany Grzegorz Sieczak, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/84/13, niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z powierzoną mi kopią dokumentu w języku angielskim, załączoną do niniejszego.

Nr rep. 185/2024
Chotomów, 10 maja 2024 r





Product Service

CERTIFICATE

No. B 105515 0110 Rev. 00

Holder of Certificate: Suzhou Hypontech Co., Ltd.

No.1508 Xiangjiang Road,
SND,
215010 Suzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Product: Batteries
(Rechargeable Li-ion Battery System)

Model(s): HBP-H3, HBP-H6, HBP-H9, HBP-H12, HBP-H15

Parameters:

Nominal voltage: HBP-H3: DC 102.4 V
 HBP-H6: DC 204.8 V
 HBP-H9: DC 307.2 V
 HBP-H12: DC 409.6 V
 HBP-H15: DC 512 V


Rated capacity: 30Ah

Tested according to: IEC 63056:2020

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements.
 The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier.
 All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 5061923010582-00
Valid until: 2028-10-15

Date, 2023-11-09


 (Buxiang Jiang)